

Ausschreibungstext

**PLAN-VERBUND**  
**80 mm stark**

**Vorbemerkung:** Ausführung der Pflasterarbeiten entsprechend dem Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen in Köln.  
-----

**Pos. 1** Anstehenden Boden in einer Stärke von .....mm ausheben, seitlich nach Angabe der Bauleitung lagern ( bzw. auf eine vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellte Kippe abtransportieren). Der Untergrund ist auf +/- 50 mm genau zu planieren und mit geeignetem Rüttelgerät zu verdichten.

.....m<sup>2</sup> EP.....€/m<sup>2</sup> .....€

**Pos. 2** Unterbau in einer Stärke von ..... mm liefern und einbauen. Das Material ist mittels geeignetem Verdichtungsgerät bis zur Standfestigkeit zu verdichten und das Planum auf +/- 10 mm höhengerecht abzuziehen.

.....m<sup>2</sup> EP.....€/m<sup>2</sup> .....€

**Pos. 3** Pflasterbett aus einer 30 - 50 mm starken Schicht aus Hartgesteinsplitt Korngröße 2-5 mm (für versickerungsfähige Befestigung), bzw. Hartgesteinsplitt-Sand-Gemisch Korngröße, 0-5 mm ohne Mehlkornanteil (für stärker belastbare Befestigung) liefern, einbauen und fachgerecht abziehen. Das Pflasterbett ist so zu überhöhen, dass die Sollhöhe der Pflasterdecke, nach dem Rütteln bis zur Standfestigkeit, erreicht wird.

.....m<sup>2</sup> EP.....€/m<sup>2</sup> .....€

Pos. 4

**Plan-Verbund 80 mm stark, ( nach DIN EN 1338 - DI - )  
mit scharfen Außenkanten und kraftschlüssiger  
Rundumverzahnung,**

**Farbe: grau / muschelkalk / silverstar,**

**Größe 240/180, 180/180, 180/120 mm, ungefaste Kanten,**

**liefern und auf das vorbereitete Pflasterbett mit ausreichendem  
Fugenabstand, keinesfalls „press“ verlegen.  
Die Fugen sind vollständig mit sauberem Edel-Brechsand,  
Korngröße 1-2 mm (für versickerungsfähige Befestigung),  
bzw. 0-2 mm (für stärker belastbare Befestigung), zu füllen.**

**Anschließend ist die Fläche gründlich zu säubern mit einer  
Rüttelplatte mit Vulkulanschürze bzw. Gummiwalze abzurütteln  
und nochmals nachzusanden. Im Einheitspreis ein-  
geschlossen sind sämtliche Anschlüsse der Pflasterdecke  
an Rundungen, Schrägen usw.**

.....m<sup>2</sup>                      EP.....€/m<sup>2</sup>                      .....€

**Liefernachweis:**                      **RUF Baustoffwerk Haundorf GmbH & Co. KG**  
  **An der B 14**  
  **91625 Schnelldorf**  
  **Tel.: 0 79 50 / 98 00 0**  
  **Fax: 0 79 50 / 98 00 98**  
  **[www.ruf-baustoffwerk.de](http://www.ruf-baustoffwerk.de)**  
  **[info@ruf-baustoffwerk.de](mailto:info@ruf-baustoffwerk.de)**

**oder gleichwertig.**

.....lfdm                      EP.....€/lfdm                      .....€