

Ausschreibungstext

**il sentiero / Dicke 80 mm**

**Vorbemerkung:** Ausführung der Pflasterarbeiten entsprechend dem Merkblatt für Flächenbefestigung mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, herausgegeben von der Forschungs-Gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen in Köln.

-----

**Pos. 1** Anstehenden Boden in einer Stärke von .....cm ausheben, seitlich nach Angabe der Bauleitung lagern ( bzw. auf eine vom Auftragnehmer zur Verfügung gestellte Kippe abtransportieren). Der Untergrund ist auf +/- 50 mm genau zu planieren und mit geeignetem Rüttelgerät zu verdichten.

.....m<sup>2</sup> EP.....Euro/m<sup>2</sup> .....Euro

**Pos. 2** Versickerungsfähigen Unterbau in einer Stärke von ..... cm liefern und einbauen. Das Material ist mittels geeignetem Verdichtungsgerät bis zur Standfestigkeit zu verdichten und das Planum auf +/- 10 mm höhengerecht abzuziehen.

.....m<sup>2</sup> EP.....Euro/m<sup>2</sup> .....Euro

**Pos. 3** Pflasterbett aus einer 30 - 50 mm starken Schicht aus Hartgesteinsplitt Korngröße 2-5 mm (für versickerungsfähige Befestigung), bzw. Hartgesteinsplitt-Sand-Gemisch Korngröße, 0-5 mm ohne Mehlkornanteil (für stärker belastbare Befestigung) liefern, einbauen und abziehen. Das Pflasterbett ist so zu überhöhen, dass die Sollhöhe der Pflasterdecke nach dem Rütteln bis zur Standfestigkeit, erreicht ist.

.....m<sup>2</sup> EP.....Euro/m<sup>2</sup> .....Euro

Pos. 4

il sentiero, 80 mm stark, (nach DIN EN 1338 - DI und PKDUI),  
mit scharfen Außenkanten und Rundumverzahnung

Farbe: grau / silverstar / muschelkalk / blu / masala /  
diamantgrau

Formate:

360x360, 360x240, 240x240, 240x180, 180x180, 300x120,  
240x120 und 180x120 mm

liefern und auf das vorbereitete Pflasterbett mit  
ausreichendem Fugenabstand, keinesfalls „press“, verlegen.  
Die Fugen sind vollständig mit sauberem, Edel-Brechsand  
Korngröße 1-2 mm (für versickerungsfähiger Befestigung),  
bzw. 0-2 mm (für stärker belastbare Befestigung) zu füllen.

Anschließend ist die Fläche gründlich zu säubern und mit  
einer Rüttelplatte mit Vulkulanschürze bzw. Gummiwalze abzurütteln  
und unbedingt nochmals nachzusanden. Im Einheitspreis  
eingeschlossen sind sämtliche Anschlüsse  
der Pflasterdecke an Rundungen, Schrägen usw.

Liefernachweis: RUF Baustoffwerk Haundorf GmbH & Co. KG  
An der B 14  
91625 Schnelldorf  
Tel.: 0 79 50 / 98 00 0  
Fax: 0 79 50 / 98 00 98  
[www.ruf-baustoffwerk.de](http://www.ruf-baustoffwerk.de)  
[info@ruf-baustoffwerk.de](mailto:info@ruf-baustoffwerk.de)

oder gleichwertig.

.....m<sup>2</sup>

EP.....Euro/m<sup>2</sup>

.....Euro